

Onderzoek naar geadviseerde locatie voor CO-melders

Ruimte	Beschermings-niveau	Locatie
Bronruimtes	Primair (Belangrijkste plaats)	Aan het plafond <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Op een horizontale afstand tussen 1 en 3 meter van de CO-bron.<input type="checkbox"/> Centraal in de ruimte.<input type="checkbox"/> Op minimaal 30 centimeter van omliggende muren.<input type="checkbox"/> Niet naast aanwezige luchtinlaten of luchtuitlaten of andere objecten aan het plafond. Aan de muur <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> In die gevallen waar installatie aan het plafond niet mogelijk is, kunnen CO-melders aan een muur worden bevestigd. Plaats deze melders tussen 15 en 80 centimeter van het plafond, maar wel hoger dan de bovenzijde van aanwezige deuren en ramen.<input type="checkbox"/> Op een horizontale afstand tussen 1 en 3 meter van de CO-bron.<input type="checkbox"/> Niet naast aanwezige luchtinlaten of luchtuitlaten.<input type="checkbox"/> Niet achter objecten zoals gordijnen en kasten. Bij een schuin plafond <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Op een horizontale afstand tussen 1 en 3 meter van de CO-bron.<input type="checkbox"/> Plaats de melder aan de hoge zijde van het schuine plafond.
Slaapkamers	Secundair	Op (minimaal) ademhoogte <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> In slaapkamers is ademhoogte de hoogte waarop men slaapt.<input type="checkbox"/> Niet naast aanwezige luchtinlaten of luchtuitlaten.<input type="checkbox"/> Niet achter objecten zoals gordijnen en kasten.
Overige ruimtes	Tertiair	Op (minimaal) ademhoogte <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Afhankelijk van activiteiten in de ruimte komt ademhoogte overeen met zit- of loophoogte.<input type="checkbox"/> Niet naast aanwezige luchtinlaten of luchtuitlaten.<input type="checkbox"/> Niet achter objecten zoals gordijnen en kasten.

Bron:

Instituut Fysieke Veiligheid Brandweeracademie te Arnhem.

Datum 30 september 2016